



211600140330  
有效期2027年9月12日

ZCJCBG-04

# 检验检测报告

## Test Report

№: ZCJC-SZ2410027003

样品名称  
Sample Description

二次供水

受检单位  
Inspected Company

汝熙花园（小区）

委托单位  
Client

汝南县清源自来水有限公司

检验类别  
Test Category

委托检验

批准日期  
Approval Date

2024年10月16日

河南中测技术检测服务有限公司  
Sion-test Technological Testing Services Henan Co.,Ltd

检测检验专用章

4101000180664



地址: 郑州市高新技术产业开发区杜英街73号8-1、8-2号楼

Add: Buildings 8-1 and 8-2, No.73,Duying Road ,High-tech Industrial Development Zone,Zhengzhou

电话Tel: 0371-86659986

邮箱 E-mail: zcjc188@163.com

网址Website: http://www.zcjc1.com

## 检验检测报告

№: ZCJC-SZ2410027003

共 2 页 第 1 页

样品信息	样品名称	二次供水	样品状态	液体	样品包装	无菌袋
	规格数量	500mL/袋×2袋		采(送)样日期	2024-10-10	
	受检单位	汝熙花园(小区)				
	受检单位地址	/				
客户信息	委托单位	汝南县清源自来水有限公司				
	委托单位地址	/				
检验信息	样品编号	SZ2410027003	样品接收日期	2024-10-10		
	样品检验日期	2024年10月10日-2024年10月16日				
	检验项目	见下页				
	判定依据	GB 5749-2022				
检验结论	经检验, 所检项目符合GB 5749-2022标准要求。					
备注	本报告替代编号为ZCJC-SS2404509003的报告, 原报告作废。					

编制人: 庞漪璇 审核人: 王慧霞 批准: 朱丽娜

地址: 郑州市高新技术产业开发区杜英街73号8-1、8-2号楼

Add: Buildings 8-1 and 8-2, No.73,Duying Road ,High-tech Industrial Development Zone,Zhengzhou

电话Tel: 0371-86659986

邮箱 E-mail: zcjc188@163.com

网址Website: http://www.zcjc1.com

## 检验检测报告

№: ZCJC-SZ2410027003

共 2 页 第 2 页

序号	检测项目	单位	检测方法	标准指标	检测值	单项判定
1	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 (5.1 多管发酵法)	不应检出	未检出	合格
2	菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 (4.1 平皿计数法)	≤ 100	53	合格
3	色度(铂钴色度单位)	度	GB/T 5750.4-2023 (4.1 铂-钴标准比色法)	≤ 15	< 5	合格
4	浑浊度(散射浑浊度单位)	NTU	GB/T 5750.4-2023 (5.1 散射法-福尔马肼标准)	≤ 1	< 0.5	合格
5	臭和味	/	GB/T 5750.4-2023 (6.1 嗅气和尝味法)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023 (7.1 直接观察法)	无	无	合格
7	pH	/	GB/T 5750.4-2023 (8.1 玻璃电极法)	6.5~8.5	7.20	合格
8	二氧化氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 (8.4 现场N,N-二乙基对苯二胺(DPD)法)	0.02~0.8	0.11	合格
以下空白						

\*\*\*报告结束\*\*\*

声明:

1. 本报告无批准人签字、检测检验专用章及骑缝章无效。
2. 本报告涂改、增删无效; 未经本机构书面批准, 不得复制(全文复制除外)报告。
3. 本报告仅对本次检验样品负责; 样品为委托方提供时, 样品来源及信息由委托方提供并确认, 本报告结果仅适用于收到的样品。
4. 若有异议, 请于收到报告之日起十五日(食品类七个工作日)内提出, 逾期不予受理。
5. 未经本公司同意, 不得将此报告用于不当宣传。
6. 扫描报告首页二维码即可查询报告真伪, 如有疑问请联系公司邮箱。
7. 标注\*/#的检测项目, 为非认定/认可项目。

地址: 郑州市高新技术产业开发区杜英街73号8-1、8-2号楼

Add: Buildings 8-1 and 8-2, No.73,Duying Road ,High-tech Industrial Development Zone,Zhengzhou

电话Tel: 0371-86659986

邮箱 E-mail: zcjc188@163.com

网址Website: http://www.zcjc1.com